

Kamienica, 2017-03-31

Gmina Kamienica  
34-608 Kamienica 420

*Uczestnicy postępowania*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.17. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica – Zasadne – cz. I Most w ciągu drogi gminnej nr K 340191 Kamienica – Zasadne”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

**P1/1/17**

1. Czy Zamawiający przewiduje konieczność budowy mostu objazdowego na czas robót?
2. Z analizy dokumentacji projektowej i przedmiaru wynika, że w przedmiarze brak ok. 47m<sup>3</sup> betonu. Brak np. płyt przejściowych. Proszę o stosowną korektę.
3. W pkt 4.3 opisu technicznego widnieje zapis o zabezpieczeniu wykopów ściankami szczelnymi, których brak w przedmiarze. W przypadku konieczności ich zastosowania proszę o stosowną korektę przedmiaru.

**Odp.**

**Ad. 1** Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy mostu objazdowego.

**Ad. 2** Przedmiar robót zostanie zmodyfikowany. Poprawiony przedmiar robót zostanie opublikowany na stronie : [www.malopolska.pl/bip/kamienica](http://www.malopolska.pl/bip/kamienica), [www.kamienica.net.pl](http://www.kamienica.net.pl)

**Ad. 3** Nie ma konieczności wykonywania ścianek szczelnych należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu wykopów podczas prowadzenia robót np. szalunkami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a

Wójt  
  
dr Włodzisław Sadowski