

**Gmina Kamienica**  
**34-608 Kamienica 420**

***Uczestnicy postępowania***

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.3.17**. Nazwa zadania:  
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SZCZAWIE – etap I**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

**P1/3/17**

Ad. 1 W załączniku nr 9 SST mowa jest o typie blachy: "T18 ral/mat-ZMG PLADUR EcoProtect" o grubości 0,7mm, obustronnie cynkowanej metodą ogniową, pokrytej powłokami poliestrowymi w wielu kolorach, pokrytej warstwą pasywacyjną o wymiarach arkuszy 1185 mmx 10200 mm. Po dokonaniu zapytań dostałam informację iż nie ma możliwości zakupu blachy o takiej powłoce i grubości. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie.

Ad. 2 W załączniku nr. 9 SST opisane są rury spustowe wykonane z blachy powlekanej o średnicy 75 mm - z informacji, które uzyskałam od producentów najmniejsza, dostępna średnica rur spustowych to 80mm. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie.

**Odp.**

**Ad.1.** Należy zastosować blachę trapezową typu Ice Crystal-ZMG PLADUR EcoProtect (lub inną o parametrach równoważnych) o następujących parametrach:

- grubość blachy 0,5mm
- obustronna warstwa metaliczna ZM EcoProtect
- obustronny lakier ochronny
- lakier ze strukturą kryształów lodu
- lakier utrwalający powierzchnię

**Ad. 2.** Zamiast rur spustowych o średnicy 75mm należy zastosować rury stalowe z blachy powlekanej o średnicy 80mm

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a