

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zalesiu**”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, **informujemy:**

P2/17

1. W związku ukazaniem się informacji o przetargu na projekt oczyszczalni ścieków w m. Zalesie Gmina Kamienica zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniże pytania, ponieważ na etapie projektu należy wykonać fizycznie studnię głębinową, co jest związane ze znacznymi kosztami. Nie znając parametrów studni trudno jest dokonać prawidłowej wyceny.

Proszę o określenie parametrów studni głębinowej:

1. Konkretna głębokość studni
2. Średnica wiercenia studni
3. Średnica rur studziennych i filtrów fi 125 czy 140 mm
4. Średnica rur osłonowych stalowych fi 203, czy 2019, 244, czy 323
5. Średnica obudowy studni
6. Długość przyłącza studnia – budynek


Czy planowana jest instalacja do poboru wody, tj.:

1. Pompa głębinowa ze sterowaniem falownikiem, czy też bez.
2. Zabezpieczenie przed suchobiegiem tak – nie?
3. Zbiornik hydroforowy – jaka pojemność
4. wodomierz
2. Czy w umowie będzie zapis o możliwości fakturowania częściowego?

Odp.

Ad. 1 W ramach zadania należy **wykonać jedynie dokumentację projektową studni głębinowej** wraz z projektem przyłącza do projektowanego budynku oczyszczalni ścieków.

Ad. 2 W umowie będzie zapis o możliwości fakturowania częściowego.

Wójt

dr Władysław Sadowski