

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zalesiu”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, **informujemy:**

P1/17

1. Czy zamawiający udostępni nr działek, na których ma być zaprojektowana oczyszczalnia ścieków?
2. Jaka jest odległość od najbliższej sieci wodociągowej i czy jest możliwość zaopatrzenia projektowanej oczyszczalni w wodę z sieci wodociągowej? Jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o określenie do jakiej głębokości należy wykonać studnie głębinową? Co w sytuacji niedowiercenia się do wody? Czy studnia ma być zlokalizowana na działce oczyszczalni ścieków?
3. Jaka jest odległość od najbliższej sieci energetycznej?
4. Jaka jest odległość do odbiornika ścieków oczyszczonych? Czy odbiornikiem będzie rzeka, ciek naturalny czy rów melioracyjny?
5. Czy cały teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?
6. Czy teren przedmiotowej inwestycji leży na terenach osuwiskowych?
7. Czy dojazd do projektowanej oczyszczalni będzie z istniejącej drogi, czy konieczne będzie zaprojektowanie drogi dojazdowej (jak długość)?
8. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii SBR?

Odp.

Ad. 1 Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na dz. ew. nr 2342, 2343 w miejscowości Zalesie.

Ad. 2. Nie ma możliwości zaopatrzenia projektowanej oczyszczalni w wodę z sieci wodociągowej, należy wykonać studnię głębinową na głębokości ok. 30 – 40 m. Studnia ma być zlokalizowana na działkach oczyszczalni.

Ad. 3 Odległość do najbliższej sieci energetycznej wynosi ok. 200 metrów.

Ad. 4 Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka – Potok Zbludza, odległość do odbiornika wynosi ok. 20 m

Ad. 5 Cały teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ad. 6 Teren przedmiotowej inwestycji nie leży na terenach osuwiskowych.

Ad. 7 Dojazd do projektowanej oczyszczalni będzie z istniejącej drogi.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii SBR.

PONADTO INFORMUJĘ, IŻ PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE DOTYCZY TYLKO WYKONANIA PROJEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Wójt

dr Władysław Sadowski