

Kamienica, 2018-07-20

**Gmina Kamienica**  
**34-608 Kamienica 420**

*Uczestnicy postępowania*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZPI.271.4.18**. Nazwa zadania: **Remont drogi gminnej K 340193 Niwa Zawiersze w km 2 + 800 - 3 + 200 w Kamienicy, Remont drogi gminnej Wąchały K 340210 w km 0 + 600 - 1 + 200 w Zalesiu, Remont drogi gminnej K 340197 Strzeltów w km 1 + 200 - 1 + 500 w Kamienicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

**P1.4.18**

1. Remont drogi gminnej Strzeltów i Niwa Zawiersze - Zamawiający przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej gr. 3cm a nie przewidział wyrównania ubytków i nierówności istniejącej nawierzchni. Czy wyrównanie bitumiczne dokonuje Zamawiający czy Wykonawca ma przewidzieć jego wykonanie.
2. Proszę o zamieszczenie projektów technicznych oraz podanie szczegółowej technologii wykonania nakładki gr. 3cm z betonu asfaltowego z uwagi że brakuje specyfikacji technicznej wykonania nawierzchni bitumicznej.
3. Remont drogi Strzeltów i Niwa Zawiersze - Zamawiający przewiduje wykonanie podbudowy gr. 10cm jak przypuszczamy celem wyrównania i nadania spadków poprzecznych. Czy Zamawiający dysponuje badaniami istniejącej nawierzchni z kruszyw które pozwalają uznać ją jako gotową do wykonania na niej nawierzchni bitumicznej.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1** Nie przewiduję się wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni. Należy wykonać nakładkę bitumiczną o gr. 3cm.

**Ad. 2** Nakładkę o gr. 3cm z betonu asfaltowego wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

**Ad. 3** Zamawiający nie dysponuje badaniami istniejącej nawierzchni. Po wykonaniu podbudowy o gr. 10cm należy wykonać badania. W przypadku zaistnienia warunków gorszych niż założono, Zamawiający wówczas podejmie decyzję o wzmocnieniu podbudowy.



**WÓJT**

*dr Władysław Sadowski*

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a