



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”



ZP.271.2.19.W1

Kamienica, 2019-03-04

**Gmina Kamienica**  
**34-608 Kamienica 420**

### *Uczestnicy postępowania*

#### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.2.19**. Nazwa zadania:  
**Przebudowa i rewitalizacja placu w centrum miejscowości Kamienica**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

**P1/2/19**

1. Proszę o potwierdzenie rodzaju nawierzchni z płyt z kamienia ciosanego oraz uszczegółowienie, w projekcie są podane różne wymiary i grubości.
2. Proszę o podanie wzorów i szczegółów ławek parkowych, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej.
3. Proszę o informację dot. rzeźby czy postura górala ma być zarysem z płyty gładkiej czy ma posiadać detale w postaci twarzy, ubioru, wybruszeń imitujących naturalną postać.
4. Czy blok kamienny - podstawa rzeźby ma być gładka, szlifowana czy ma być w formie naturalnej bryły kamiennej o przybliżonych wymiarach jak w projekcie.
5. Czy napis "Gmina Kamienica Wita" ma być doklejany a jeżeli tak to z jakiego materiału mają być litery?

**Odp.**

**Ad. 1** Nawierzchnię alejek i placu wykonać z płyt betonowych imitującej kamień naturalny o grubości 6cm. Płyty betonowe w kolorystyce wapień muszlowy





Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

**Ad. 2** Informacje na temat wzorów i szczegółów dotyczących ławek parkowych, koszy i tablicy informacyjnej znajdują się w załączniku nr 10 „W – 01.00 Wyposażenie”

**Ad. 3** Rzeźba przedstawiająca górala z herbu Gminy Kamienica powinna imitować naturalną postać. Posturę górala należy wykonać z bloku granitowego.

**Ad. 4** Blok kamienny stanowiący podstawę rzeźby należy wykonać z gładkiego bloku granitowego o wymiarach wskazanych w dokumentacji projektowej.

**Ad. 5** Litery przestrzenne wykonane w całości z blachy stalowej nierdzewnej, szlifowanej. Litery o wysokość ok. 15cm i głębokości 3cm.

Napis „GMINA KAMIENICA WITA” wykonać na dwóch przeciwległych ścianach prostopadłościennego bloku kamiennego. Mocowanie liter kotwami chemicznymi.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a

Zatwierdził  
dr Władysław Sadowski  
Wójt Gminy Kamienica