

**Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420**

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.9.2022
Nazwa zadania: **DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU "CYFROWA
GMINA"**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ, **informujemy:**

Pytanie 1

Wśród parametrów sztucznej trawy Zamawiający wymaga typu włókien „fabrykowanych”. Jest to najprawdopodobniej błąd pisarski a prawidłowy typ włókien powinien być opisany jako „fibrylowane”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga na kort tenisowy typu włókien fibrylowanych.

Odp.

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni kortu tenisowego z sztucznej trawy z włókien fibrylowanych.

Pytanie 2

Pragniemy zauważyć, że aktualnie trawy na korty tenisowe produkowane z włókna fibrylowanego wykonywane są z polietylenu. Włókna fibrylowane z polipropylenu wykonywane były w przeszłości, niemniej jednak z uwagi na fakt, że włókno polipropylenowe jest dużo twardsze, co powodowało dużą ilość obtarć naskórka u użytkowników podczas wślizgów, trawy z włókien polipropylenowych zostały wycofane z produkcji.

Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu włókna polietylenowego i polipropylenowego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykonania nawierzchni kortu tenisowego z włókien polietylenowych lub polipropylenowych

Pytanie 3

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Rekomendacja lub aprobaty ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie

dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. Obecnie dokumentem potwierdzającym parametry trawy jest deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013.

W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu wymagania Aprobatacy lub Rekomendacji ITB na zapis dopuszczający przedstawienie dokumentu równoważnego tj. deklaracji zgodności z normą EN 15330-1:2013.

Odp.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu deklaracji zgodności z normą EN 15330-1:2013 potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów sztucznej trawy. Zapisy STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ zostały zmodyfikowane. Zmodyfikowaną STWiORB opublikowano w dniu 05.08.2022 r.

Pytanie 4

W dokumentacji do przetargu Zamawiający wymaga przedstawienia ważnej aprobaty ITB lub rekomendacji technicznej ITB dla sztucznej trawy. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej. Natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów niepodlegających art. 9 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe. Aprobata miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Tym samym, deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB. Rekomendację ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała zharmonizowana norma. Obecnie dokumentem potwierdzającym parametry trawy jest raport z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 obowiązującą dla sztucznych traw. Raport ten przeprowadzany jest przez niezależne, specjalistyczne laboratorium.

Podsumowując prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia Aprobatacy ITB i dopuści inny dokument równoważny, tj. deklarację zgodności z normą EN 15330-1:2013

Odp.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu deklaracji zgodności z normą EN 15330-1:2013 potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów sztucznej trawy. Zapisy STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ zostały zmodyfikowane. Zmodyfikowaną STWiORB opublikowano w dniu 05.08.2022 r.

**Zatwierdził
Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica**