STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marsa 12

mgr inż. Dariusz Monasterski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ewid. 337/2002
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJE SANITARNE
Tadeusz Szafrański
34-600 Limanowa
ul. Marsów 12



UWAGI:
1. Płytę denną wykonać na podkładzie z chudego betonu.
2. Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.
3. Roboty ziemne wykonać w okresie suchym.
4. W razie występowania słabego gruntu pod fundamentem, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z chudego betonu.
5. Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem.
6. Zbrojenie ścian i płyt wykonać wg. opisu i rysunków konstrukcyjnych.
7. Na zewnętrznych powierzchniach zbiornika zastosować izolację przeciwwilgociową /izolacja powłokowa, papa termozgrzewalna lub 2x papa na lepiku/.
8. Przerwę roboczą wykonać na styku płyty dennej i ścian. Z płyty dennej wypuścić startery w celu zachowania ciągłości zbrojenia, płytę przed betonowaniem ściany ściąć i zwilżyć wodą.
9. W przerwie roboczej zastosować taśmy pęczniejące.
10. Podczas wykonywania płyty dennej i ścian zbiornika przewidzieć konieczność wykonania przejść technologicznych i instalacyjnych (dopływ i odpływ wody, odpływ przelewowy, odpływ techniczny).

A

GRUNT /HUMUS/	– 10cm
ŻWIR ŚREDNIO ZAGĘSZCZONY	– 50cm
IZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/	
PŁYTA ŻELBETOWA	– 30cm
IZOLACJA /NP. PENETRON/	

B

IZOLACJA /NP. PENETRON/	
ŚCIANA ŻELBETOWA	– 30cm
IZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/	
WARSTWA FILTRACYJNA	

C

TYNK CIENKOŚCIENNY /MINERALNY/	
STYROPIAN	– 10cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	– 20cm
TYNK CEM.-WAP.	

D

IZOLACJA /NP. PENETRON/	
PŁYTA ŻELBETOWA	– 35cm
IZOLACJA PW. /NP. 2X PAPA/	
CHUDY BETON	– 10cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	

E

POSADZKA /GRES/	– 2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	– 3cm
PŁYTA ŻELBETOWA	– 25cm
CHUDY BETON	– 10cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	

SPRAWDZIŁA: mgr inż. Justyna Zapała, upr. budowlane nr ewid. MAP/0524/PWBK/07, do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dariusz Monasterski, uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002, do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

TEMAT: Przekrój pionowy B–B

OBIEKT: ZBIORNIK POJEMNOŚCIOWY ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY

LOKALIZACJA: ZBLUDZA, dz. ew. nr 505, gmina Kamienica

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:50

DATA: 11.2021

NR RYSUNKU: 3