

ZP.271.5.2023

Kamienica, dn. 26.05.2023 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2023

Nazwa zadania: **Rozbudowa kortów tenisowych w Zbludzy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, informujemy:

Pytanie nr 1

Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej w sposób bardzo rygorystyczny i szczegółowy wskazujący na jednego konkretnego Producenta. Powoduje to, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Wnosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego Producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sztucznej trawy o poniższych parametrach i dokumentach:

- Struktura włókna: polietylen, fibrylowana
- Dtex: min 8600
- wysokość włókna: min. 15mm
- ilość pęczków: min. 50 000/m²
- waga włókna: min. 1550 g/m²
- waga całkowita: min. 2800 g/m²

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- aktualny certyfikat ITF – kategoria 5, kort szybki
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.: Sports Labs, Ercat, Labosport.
- kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej,
- autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni
- próbkę trawy wraz z etykietą.

Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu sztucznej trawy o poniższych parametrach i dokumentach:

- Struktura włókna: polietylen, fibrylowana
- Dtex: min 8600
- wysokość włókna: min. 15mm
- ilość pęczków: min. 50 000/m²
- waga włókna: min. 1550 g/m²
- waga całkowita: min. 2800 g/m²


Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- aktualny certyfikat ITF – kategoria 5, kort szybki
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe np.:

Sports Labs, Ercat, Labosport.

- kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej,
- autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni
- próbkę trawy wraz z etykietą

Zatwierdził


Wójt
dr Witold Sadowski