

Kamienica, dn. 12.02.2026 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: ZP.271.1.2026 Nazwa zadania:
„Budowa kanalizacji sanitarnej - Koniec Wsi” W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego
zapytania dotyczące SWZ informujemy:

Pytanie nr 1


Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej rozbieżności:

- w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ lp. 3.16 Kalkulacja własna – przyjęto pompownie ścieków jako studnię z kręgów betonowych fi 1000 gł. 4 m, natomiast
- w opisie technicznym i rysunku przekroju pompowni przyjęto jako zbiornik z PEHD fi 1000 gł. 3,2 m.

Wnoszę o jednoznaczne określenie głębokości i rodzaju materiału dla zbiornika pompowni.

Odpowiedź:

Zbiornik pompowni należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i rysunkami jako zbiornik z PEHD fi 1000 gł. 3,2 m.

Zatwierdził:
WÓJT

dr Władysław Sadowski