

Kamienica, dn. 18.02.2026 r.

Gmina Kamienica  
34-608 Kamienica 420

#### Uczestnicy postępowania

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: ZP.271.1.2026 Nazwa zadania:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej - Koniec Wsi” W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego  
zapytania dotyczące SWZ informujemy:

##### Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie istotnych rozbieżności w dokumentacji przetargowej dotyczących  
pompowni ścieków:

1. Materiał zbiornika i montaż: Opis techniczny przewiduje zbiornik z PEHD i montaż pompy na zawiesiu, natomiast przedmiar i STWiOR wskazują na kręgi betonowe i montaż na stopach sprzęgających.
2. Automatyka i monitoring: Opis techniczny przewiduje szafę sterowniczą w wersji podstawowej (bez monitoringu), podczas gdy przedmiar i specyfikacja wymagają szafy z pełnym systemem monitoringu GPRS, kompatybilnym z istniejącym systemem. Proszę o jednoznaczne wskazanie, który opis jest wiążący dla kalkulacji ceny ofertowej, gdyż powyższe różnice mają kluczowy wpływ na koszt urządzeń i robót montażowych.

##### Odpowiedź:

1. Materiał zbiornika i montaż: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym zbiornik z PEHD i montaż pompy na zawiesiu.
2. Automatyka i monitoring: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym szafę sterowniczą w wersji podstawowej (bez monitoringu).

Zatwierdził:

**WÓJT**  
  
**dr Władysław Sadowski**