

Jednostka Projektowa: Projektowanie i Nadzór Budowlany Jan Piwowar, Mordarka 478		
ZADANIE	Wewnętrzne instalacje elektryczne	LOKALIZACJA
INWESTOR	Gmina Kamienica 34-608 Kamienica 420 powiat limanowski	TRAMAT
Schemat ideowy instalacji monitoringu operaw awaryjnych		
Projektant:	Int. Sławomir Paczyński MAP/0097/PWOE/05	Specjalność instalacyjna - elektryczna
Sprawdzający:	Adam Paczyński BPP. Upr. -336/79	
Skala:	—	Wzrost
Data:	XL2011r.	Nr rysunku
Remiza :	ELBKTRYCZNA	

- Uwagi:
1. Lokalizacja opaw wyposażonych w moduły awaryjne
 2. Zasilanie centrali z prof. tablicy rozdzielczej TSG.
 3. Oprawy awaryjne oraz kierunkowe należy wyposzżyć w adresowalne moduły awaryjne.
 4. Komunikacja pomiędzy operawami a centralą odbywać się będzie za pomocą przewodu YTKSY ekw 1x2x0,8mm².
 5. Sposób ułożenia przewodów na suficie wg rys. nr 3/IV/E.

