

szybkie wyłączenie w układzie sieci
TN-S/Wyłącznik ochrony

D1-D5 - przekątnik bistabilny jednobiegunowy BIS-411,
D6 - programator czasowy cyfrowy,
K1 - stycznik SM 320 230-222r

1. Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - IEC - 60364.
2. Lokalizacja "TSG" oraz odbiorników zasilanych z w/w tablicy w obudowie XL 160
3. Aparaturę wyposażeniową tablicy "TSG" rozmieścić w w/w tablicy wg rys. nr 2/IV/E.
3. W wydzielonej części tablicy "TSG" należy zbudować centralę monitorowania
oprav awaryjnych "CMOA".

Legenda

Uwagi:

Jednostka Projektowa: Projektowanie i Nadzór Budowlany		
ZADANIE	Obiekt	Budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym
LOKALIZACJA	Kamienica	34- 608 Kamienica
dz. nr ew. 4530; 4533; 4484/1	powiat Iłanowski	
TEMAT	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej " TSG"	
Projektant:	inż. Sławomir Paczyński	
MAP/0097/PWOE/05	specjalność instalacyjna	
Sprawdzający:	Adam Paczyński	
BPP, Upr. -336/79	specjalność instalacyjno - inżynieryczna	
Skala: Data:	-----	
Nr rysunku	7/W/E	
P.B.	Zastrzeżenie: Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody projektanta.	

